

# Déclaration De Performance

## DOP-EXL192



1 Code d'identification unique du produit type:

100-063

2 Type, lot, numéro de série ou autre élément permettant d'identifier la construction du produit:

Type 100-063: voir l'impression sur le câble ou l'autocollant sur la boîte

3 Usage(s) prévu(s):

Cable pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu.

4 Fabricant:

Excel  
Excel House  
Junction Six Industrial Estate  
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ  
Tel : +44 (0)121 326 7557  
Fax : +44 (0)121 326 1537  
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Mandataire:

N/A

6 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

System 3

7 Norme harmonisée:



Organisme(s) notifié(s) 1014 a effectué la détermination du type de produit, l'inspection initiale de l'usine de production et du FPC, la surveillance continue, l'évaluation et l'évaluation du FPC et l'audit des échantillons prélevés avant la mise sur le marché et le certificat de cohérence de performance.



Organisme(s) notifié(s) 2661 a effectué la détermination du type de produit, l'inspection initiale de l'usine de production et du FPC, la surveillance continue, l'évaluation et l'évaluation du FPC et l'audit des échantillons prélevés avant la mise sur le marché et le certificat de cohérence de performance.

8 Performance(s) déclarée(s):

| Caractéristiques essentielles | Performance  | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu               | Dca s2 d2 a2 | EN 50575:2014+A1:2016                 |
| Substances dangereuses        | Non          | BS EN 50575:2014+A1:2016              |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signature: *Neil Payne*

Neil Payne (Product Manager)

Date: 21/05/2024