

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

333-144

2 Typpi, erä, sarjanumero tai muu elementti, jolla voidaan tunnistaa tuotteen rakenne:

Tyyppi 333-144: Katso tulostus kaapelin tai tarran mukana

3 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, jolle on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

4 Valmistaja:

Excel
Excel House
Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ
Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537
E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Valtuutettu edustaja:

E.S.

6 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

System 4

7 Yhdenmukaistettu standardi:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset teki tuotetyypin määrittämisen, tuotantolaitoksen ja FPC:n alkutarkastuksen, FPC:n jatkuvan seurannan, arvioinnin ja arvioinnin sekä ennen tuotteen markkinoille saattamista otettujen näytteiden tarkastuksen ja yhdenmukaisuuden todistuksen suorituskykyä.

8 Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reaktio tulipaloon	Fca	BS EN 50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	Non	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Signature: *Neil Payne*

Date: 05/04/2026

Neil Payne (Product Manager)